

1) Kada možemo da obidjemo lokaciju?

Obilazak lokacije možete izvršiti u utorak 09.08.2016. u periodu 10-12h.

2) Pos 2.4. nije jasna - Pitanje:

Da li je u pitanju dupli pod (visina nogica ?), ili pvc elektroprovodljiv pod na odgovarajućoj masi sa bakarnim trakama (gde i koje instalacije se tu provode ?). Koliko ima radnih mesta?

Koje su karakteristike antistatik poda?

Da li ova pozicija podrazumeva i demontažu postojećeg poda od parketa.

Pomenuti pod nalazi se u laboratoriji za telekomunikacije – prostorija br. 54 u zgradи ETF. Završni pod je parket i u laboratoriji ima 8 radnih mesta do kojih je struja dovedena po podu, a kablovi su zaštićeni podnim kanalicama. Radna mesta su opremljena utičnicama za standardne potrošače (računar ili sl.). Od novog gotovog poda se очekuje da bude neklizajući i da ne generiše statički elektricitet – znači može da bude i neki plastični (npr. vinil) pod, drugim rečima, ne stvara se nikakav poseban elektricitet koji treba negde odvesti (bakarne žice nisu potrebne).

Dve su ideje u smislu izvođenja poda:

1. Da se razmotri mogućnost da parket ostane kao podloga za postavljanje vinil poda (s tim što bi se ohoblovao, učvrstio, a u njemu zasecanjem dobili kanali za instalacije).
2. Da se parket skine i uradi nova podloga za postavljanje poda u kojoj bi bile smeštene instalacije. Ova varijanta ima taj nedostatak što bi se pojavila razlika u visinama između prostorija koje su sada u istom nivou.

3) Pos 6.1. Kolika je debljina zida i od kog je materijala?

Zidovi su od pune opeke i debljine su 25 i 38 cm.

4) Pos 6.2. Koje su dimenzije kanala ?

Pošto već izlazite na teren, najbolje je da pogledate kanal u stvarnosti. Dubina i širina kanala variraju.

5) Pos 8.4. Da li je sudopera jednodelna ili dvodelna, koliko ima višečih ormarića?

Sudopera je planirana u kancelariji br. 54 na mestu sadašnjeg umivaonika. Dužina nove sudopere bi trebalo da bude oko 120cm i da u svom sastavu ima gornje i donje elemente. U donjem delu sudopere, pored zatvorenog dela ispod same sudopere (dovoljno je jedno korito od inoxa, kvadratno ili okruglo), treba predvideti mesto za smeštaj malog frižidera (širina 50 cm). Ovo mesto ne treba da bude zatvoreno krilom. Korito postaviti u kuhinjskoj ploči. Gornji ormarići bi trebalo da imaju tri krila i da budu visoki oko 60 cm. Jedan ormarić (iznad korita) predvideti za smeštaj kuhinjskog bojlera. Za prostor između donjih i gornjih delova predvideti masku od univera visine 60cm, dužine 120 cm kolika je i dužina sudopere).

6) Ukoliko nudimo više partija da li kopiramo i popunjavamo Obrazac 7. Za svaku partiju ponaosob ili dajemo zbirnu ponudu na jednom obrascu?

Obrazac 7 je Obrazac ponude i on se mora dati za svaku partiju posebno (i naglasiti koja je partija u pitanju)